



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

**СРЕДНЕ – ПОВОЛЖСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ**

443035, г.о. Самара, ул. Нагорная, 136 «А», тел.: (846) 933-20-38, факс:(846) 933-07-12;
E-mail: samara@srpov.gosnadzor.ru, Web-сайт: <http://www.srpov.gosnadzor.ru>

**ПРЕДПИСАНИЕ
N 09-412-10-17-650-П**

Законному представителю
Государственного бюджетного
профессионального образовательного
учреждения Самарской области
«Технологический колледж им. Н.Д. Кузнецова»
Юридический адрес: 443023, г. Самара, ул.
Советской Армии, д.5, корп. А.
Место осуществления деятельности: 443023, г.
Самара, ул. Советской Армии, д.5, корп. А.

«13» октября 2017 года

Главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС Долгов Е.В., на основании Акта проверки от 13 октября 2017 г. N 09-412-10-17-650-П, составленного в отношении Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения Самарской области «Технологический колледж им. Н.Д. Кузнецова» (далее – ГБПОУ СО «Технологический колледж им. Н.Д. Кузнецова»), в присутствии директора ГБПОУ СО «Технологический колледж им. Н.Д. Кузнецова»- Сакеева Андрея Николаевича, заместителя директора ГБПОУ СО «Технологический колледж им. Н.Д. Кузнецова» Сергеева Сергея Александровича

ПРЕДПИСЫВАЕТ:

Принять меры по устранению выявленных нарушений в установленные сроки

№ п.п.	Описание и характер выявленных нарушений	Нормативный правовой акт, нормативный технический документ, требование которого нарушено или (и) не соблюдено	Срок устранения нарушения
1	2	3	4
Электрические установки			

1	Ответственный за электрохозяйство не прошел очередную проверку знаний в комиссии органов, осуществляющих государственный энергетический надзор	п. 1.2.7, 1.4.20, 1.4.28 «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей», утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13.01.2003 г. №6 (далее - ПТЭЭП)	13.01.2018
2	Не назначен приказом по колледжу заместитель ответственного за электрохозяйство	п. 1.2.3, 1.2.7 ПТЭЭП	13.01.2018
3	Электротехнический персонал и электротехнологический персонал не прошли проверку знаний в комиссии органов, осуществляющих государственный энергетический надзор.	п.1.4.20, 1.4.34 ПТЭЭП	13.01.2018
4	Отсутствует список лиц, имеющих право выполнения оперативных переключений, ведения оперативных переговоров	п. 1.8.9 ПТЭЭП	13.01.2018
5	Отсутствует график планово-предупредительного ремонта (ППР) электрооборудования	п.1.6.3 ПТЭЭП	13.01.2018
6	Отсутствует перечень должностей и профессий, которым необходимо иметь соответствующую группу по электробезопасности, утвержденную руководителем Потребителя.	п.1.4.3. ПТЭЭП	13.01.2018
7	Не подвергается техническому освидетельствованию технологические системы и электрооборудование 0,4 кВ, по истечению установленного нормативно-технической документации срока службы.	п. 1.6.7. ПТЭЭП	13.01.2018
8	Ремонт электрооборудования, распределительных устройств не осуществляется в сроки, указанные в технической документации завода-изготовителя и с учетом результатов профилактических испытаний и осмотров.	п. 2.2.41 ПТЭЭП	13.01.2018
9	Отсутствуют годовые планы (графики) на все виды ремонтов основного оборудования.	п. 1.6.3. ПТЭЭП	13.01.2018
10	Отсутствуют паспорта на заземляющие устройства (ЗУ) электрооборудования.	п. 2.7.15 ПТЭЭП	13.01.2018

11	Не проводятся осмотры заземляющих устройств с выборочным вскрытием грунта	п.2.7.10 ПТЭЭП	13.01.2018
12	Рабочие средства измерений, применяемые для контроля над технологическими параметрами, по которым не нормируется точность измерения, не переведены в разряд индикаторов.	п. 2.11.8 ПТЭЭП <i>п. 3 ТК "Индикатор"</i>	13.01.2018
13	Отсутствуют паспорта на кабельные линии (КЛ).	п. 2.4.5 ПТЭЭП	13.01.2018
14	Не проводится тепловизионный контроль контактных соединений сборных и соединительных шин и токопроводов	п. 2.2.38,3.6.30 ПТЭЭП	13.01.2018
15	Перечень работ выполняемых в порядке текущей эксплуатации, по наряду – допуску и распоряжению отсутствуют.	П. 1.8.1 ПТЭЭП	13.01.2018
16	Журнал учёта работ по нарядам и распоряжениям отсутствует.	П. 1.8.9 ПТЭЭП	13.01.2018
17	Журнал противоаварийных и противопожарных тренировок отсутствуют.	П. 1.4.5.2 , 1.8.9. ПТЭЭП	13.01.2018
18	Отсутствуют инструкции: по предотвращению ликвидации аварий, по выполнению переключений без распоряжений, по учету эл. энергии и ее рациональному использованию, инструкции по монтажным, наладочным и ремонтным работам.	п.1.8.1. ПТЭЭП	13.01.2018
19	Отсутствует график очистки оборудования РУ по подразделениям предприятия, утверждённый ответственным за электрохозяйство.	п. 2.2.17. ПТЭЭП	13.01.2018
20	Отсутствует утвержденный перечень инвентарных средств защиты, распределенных между объектами.	п.1.8.2 ПТЭЭП	13.01.2018
21	Электроустановки не доукомплектованы испытанными электрозащитными средствами (указатель напряжения, д/э галоши, д/э ковер..)	п.1.2.2, 2.2.21, 1.7.3 ПТЭЭП	13.01.2018
22	Ответственное лицо ГАПОУ ГБПОУ СО «Технологический колледж им. Н.Д. Кузнецова» не разработало и не утвердило «План мероприятий по энергосбережению и рациональному расходованию энергоресурсов»	п. 1.2.6 ПТЭЭП	13.01.2018
ВРУ мастерские <i>ссылка - по форме</i>			
23	Не обеспечено своевременное и качественное выполнение технического обслуживания электроустановки РУ-0,4	п.1.2.6. ПТЭЭП.	13.01.2018

	кВ, на токоведущих частях имеется пыль и грязь.		
24	Не обеспечивается безопасность эксплуатации электрооборудования и не содержатся в работоспособном состоянии РУ (имеется наличие имеется частичное повреждение стен в помещении ВРУ).	п. 1.2.2, 2.2.40 ПТЭЭП	13.01.2018
25	В ВРУ-0,4 кВ полы РУ не окрашены пыленепроницаемой краской	п. 2.2.10 ПТЭЭП	13.01.2018
26	На светильниках в ВРУ-0,4 кВ отсутствуют защитные плафоны.	п. 2.12.7. ПТЭЭП	13.01.2018
27	Аварийное освещение в ВРУ-0,4 кВ отсутствует	п. 2.12.2. ПТЭЭП	13.01.2018
28	В ВРУ-0,4 кВ отсутствуют бирки на кабелях, указывающие марку, напряжение, сечение номер и наименование линии.	п.2.4.5 ПТЭЭП	13.01.2018
29	Помещение ВРУ-0,4 кВ захламлено посторонними предметами (ящиками, столами..)	п.2.2.17 ПТЭЭП	13.01.2018
30	В ВРУ-0,4 кВ отсутствует однолинейная схема электроснабжения.	п.1.5.17 ПТЭЭП	13.01.2018
31	Переходы, места выхода кабелей не уплотнены огнеупорным материалом.	п.2.2.11 ПТЭЭП	13.01.2018
32	Кабели 0,4 кВ не закреплены и не защищены от механических повреждений.	п. 1.2.2 ПТЭЭП, п. 2.3.15 ПУЭ	13.01.2018
33	В РУ-0,4 кВ на ключах, кнопках и рукоятках управления отсутствуют надписи «Вкл», «Откл».	п.2.2.14 ПТЭЭП	13.01.2018
ВРУ учебного корпуса			
34	Не обеспечено своевременное и качественное выполнение технического обслуживания электроустановки РУ-0,4 кВ, на токоведущих частях имеется пыль и грязь.	п.1.2.6. ПТЭЭП.	13.01.2018
35	В ВРУ полы не окрашены пыленепроницаемой краской	п. 2.2.10 ПТЭЭП	13.01.2018
36	Рабочее освещение не обеспечивает освещенность в соответствии с установленными требованиями (один светильник не работает)	п. 2.12.2. ПТЭЭП	13.01.2018
37	На светильниках в ВРУ-0,4 кВ отсутствуют защитные плафоны.	п. 2.12.7. ПТЭЭП	13.01.2018
38	Аварийное освещение в ВРУ-0,4 кВ отсутствует	п. 2.12.2. ПТЭЭП	13.01.2018
39	В ВРУ-0,4 кВ отсутствуют бирки на кабелях, указывающие марку, напряжение, сечение номер и наименование линии.	п.2.4.5 ПТЭЭП	13.01.2018

40	В РУ-0,4 кВ отсутствует однолинейная схема электроснабжения.	п.1.5.17 ПТЭЭП	13.01.2018
41	Переходы, места выхода кабелей не уплотнены огнеупорным материалом.	п.2.2.11 ПТЭЭП	13.01.2018
42	В ВРУ-0,4 кВ на ключах, кнопках и рукоятках управления отсутствуют надписи «Вкл», «Откл».	п.2.2.14 ПТЭЭП	13.01.2018

Информацию о выполнении пунктов настоящего ПРЕДПИСАНИЯ необходимо направить в письменном виде в установленные сроки в Средне-Поволжское управление Ростехнадзора по адресу: 443035, г. Самара, ул. Нагорная, 136А.

Невыполнение предписаний в установленные сроки является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии со статьей 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

Предписание от «13» октября 2017 г. составлено в 2-х экземплярах.

С предписанием ознакомлен:

Сакеев А.Н.
(ФИО)

[Подпись]
(подпись)

Сведения об отказе в ознакомлении и отказе от подписи


(Ф.И.О. должностного лица)

(подпись)

(дата)

Лицо, вынесшее предписание:

Главный государственный инспектор отдела государственного энергетического надзора и надзора за ГТС



Е.В. Долгов

Экземпляр предписания для исполнения получен:

Директор ГБПОУ СО «Технологический колледж им. Н.Д. Кузнецова»

(должность, ФИО)

Сакаев А.Н.

"13" октября 2017г.

[Подпись]
(подпись, дата)

