

СОГЛАСОВАНО

Зам. Председателя Самарской  
областной организации ВОС –  
регионального отделения  
Общероссийской общественной  
организации инвалидов  
«Всероссийское ордена Трудового  
Красного Знамени общество слепых»



Трудина.

УТВЕРЖДАЮ

Директор ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова»



А.Н. Сакеев

«28» 07 2021 г.

## ПАСПОРТ

доступности для инвалидов объекта и предоставляемых на нем  
услуг в сфере образования (далее - услуги)

### I. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЪЕКТА

Адрес объекта, на котором предоставляется(-ются) услуга (услуги): 443092 Самарская область  
Волжский район, с. Рождествено, ул. Шоссейная 1б

Наименование предоставляемой(-мых) услуги (услуг): образовательные услуги

Сведения об объекте (Общешитие № 1):

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 951,4 кв. м.
- часть здания                      этажей (или помещение на                      этаже),  
                     кв. м.
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); Да

Название организации, которая предоставляет услугу населению, (полное  
наименование - согласно Уставу, сокращенное наименование): Государственное бюджетное  
профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Технологический колледж  
имени Н.Д. Кузнецова»

Адрес места нахождения организации: 443092 Самарская область г. Самара, ул. Советской  
Армии, 5А

Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность):  
Оперативное управление

Форма собственности (государственная, муниципальная, частная) областная

Административно-территориальная подведомственность (федеральная, региональная,  
муниципальная): региональная

Наименование и адрес вышестоящей организации: 443099, г. Самара, ул. А. Толстого, 38/16  
Тел(846)332-11-07

### II. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДЕЙСТВУЮЩЕГО ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ

Сфера деятельности: образовательные услуги

Плановая мощность (посещаемость, количество обслуживаемых в день, вместимость, пропускная способность): 100 человек в день

Форма оказания услуг (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, обеспечение доступа к месту предоставления услуги, на дому, дистанционно): на объекте

Категории обслуживаемого населения по возрасту (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети; взрослые трудоспособного возраста

Категории обслуживаемых инвалидов (инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха): инвалиды с нарушением опорно-двигательного аппарата, с нарушением слуха

### III. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТА

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	2	3
1	выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов	ДЧ-И
2	сменные кресла-коляски	ВНД
3	адаптированные лифты	ВНД
4	поручни	ВНД
5	пандусы	ВНД
6	подъемные платформы (аппарели)	ВНД
7	раздвижные двери	ВНД
8	доступные входные группы	ВНД
9	доступные санитарно-гигиенические помещения	ВНД
10	достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	ВНД
11	надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, слуха и передвижения	ВНД
12	дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения,	ВНД

	зрительной информации - звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации - знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	
13	дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	ВНД
14	иные	

#### IV. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ И ИМЕЮЩИХСЯ НЕДОСТАТКОВ В ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ

№ п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	2	3
1	наличие при входе в объект вывески с названием организации, графиком работы организации, планом здания, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне	Нет
2	обеспечение инвалидам помощи, необходимой для получения в доступной для них форме информации о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необходимых для получения услуги документов, о совершении ими других необходимых для получения услуги действий	Да
3	проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	Да
4	наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	Да
5	предоставление услуги с сопровождением инвалида по территории объекта работником организации	Да
6	предоставление инвалидам по слуху при необходимости услуги с использованием русского	Да

	жестового языка, включая обеспечение допуска на объект сурдопереводчика, тифлопереводчика	
7	соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям их доступности для инвалидов	Да
8	обеспечение допуска на объект, в котором предоставляются услуги, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации	Нет
9	наличие в одном из помещений, предназначенных для проведения массовых мероприятий, индукционных петель и звукоусиливающей аппаратуры	Нет
10	адаптация официального сайта органа и организации, предоставляющих услуги в сфере образования, для лиц с нарушением зрения (слабовидящих)	Нет
11	обеспечение предоставления услуг тьютора	Нет
12	иные	

**V. ПРЕДЛАГАЕМЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ ПО СРОКАМ И ОБЪЕМАМ РАБОТ, НЕОБХОДИМЫМ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ ОБЪЕКТА И ПОРЯДКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ НА НЕМ УСЛУГ В СООТВЕТСТВИЕ С ТРЕБОВАНИЯМИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ УСЛОВИЙ ИХ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ**

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Управленческое решение
1	Территория, прилегающая к зданию, в т. ч.	Текущий ремонт
2	Вход (входы) в здание	Капитальный ремонт
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т. ч. пути эвакуации)	Капитальный ремонт
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Капитальный ремонт
5	Санитарно-гигиенические помещения	Капитальный ремонт, реконструкция
6	Система информации на объекте	Текущий ремонт
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Капитальный ремонт

УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГБПОУ  
«ТК им. Н.Д.Кузнецова»



А.Н.Сакеев  
2021 г.

## АНКЕТА (информация об объекте социальной инфраструктуры) К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

### 1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекте Общежитие №1
- 1.2. Адрес объекта 443092, Самарская область, Волжский р-он, ул. Шоссейная 1 «б»
- 1.3. Сведения о размещении объекта:  
- отдельно стоящее здание 2 этажей, 951,4 кв. м  
- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв. м
- 1.4. Год постройки здания 1956 г., последнего капитального ремонта 2003 г.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего \_\_\_\_\_, капитального \_\_\_\_\_
- сведения об организации, расположенной на объекте
- 1.6. Название организации (учреждения) (полное юридическое наименование - согласно Уставу, краткое наименование) Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Технологический колледж имени Н.Д. Кузнецова»; ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова»
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 443092, Самарская область, г. Самара, ул. Советской Армии 5 «а»
- 1.8. Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности (государственная, негосударственная): областная.
- 1.10. Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Министерство образования науки Самарской области
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты:  
443099, г. Самара, ул. А. Толстого, 38/16 тел. (846) 332-11-07, E-mail: main@samara.edu.ru

### 2. Характеристика деятельности организации на объекте

- 2.1. Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое):  
образование
- 2.2. Виды оказываемых услуг: образование.
- 2.3. Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте.
- 2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): дети; взрослые

трудоспособного возраста.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития: передвигающиеся на коляске, нарушениями умственного развития

2.6. Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность 100 человек/день

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): нет.

### 3. Состояние доступности объекта для инвалидов и других маломобильных групп населения (МГН)

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом (описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) пеший

наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту

---

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1. Расстояние до объекта от остановки транспорта: 3000 м

3.2.2. Время движения (пешком) 30 мин.

3.2.3. Наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет): нет.

3.2.4. Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет: нет.

3.2.5. Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет: нет.

3.2.6. Перепады высоты на пути: есть, нет, описать: есть перепады высот (борткамни) неровности дорожного покрытия.

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет (нет)

3.3. Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания) <\*> с учетом СП 35-101-2001

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта
1	Все категории инвалидов и МГН	
	в том числе инвалиды:	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ВНД
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ВНД
4	с нарушениями зрения	ВНД
5	с нарушениями слуха	ВНД
6	с нарушениями умственного развития	ВНД

<\*> Указывается один из вариантов: "А", "Б", "ДУ", "ВНД".

**4. Управленческое решение**  
**(предложения по адаптации основных**  
**структурных элементов объекта)**

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы) <*>
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	текущий
2	Вход (входы) в здание	капитальный
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	капитальный
4	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	капитальный
5	Санитарно-гигиенические помещения	капитальный
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	капитальный
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	капитальный
8	Все зоны и участки	капитальный

-----  
<\*> Указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания.

УТВЕРЖДАЮ  
 Директор ГБПОУ  
 «ТК им. Н.Д. Кузнецова»



А.Н. Сакеев  
 2021 г.

**Адресная программа (план)  
 адаптации объектов социальной инфраструктуры  
 и обеспечения доступности услуг для инвалидов  
 и других маломобильных групп населения  
 на территории ГБПОУ  
 «ТК им. Н.Д. Кузнецова» на 2021 год**

N п/п	Наименование объекта и название организации, расположенной на объекте	Адрес объекта	N паспорта доступности объекта	Плановые работы		Ожидаемый результат (по состоянию доступности)	Финансирование		Ответственный исполнитель, соисполнители	Дата текущего контроля
				Содержание работ	Вид работ		Объем, тыс. руб.	Источник		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Общежитие №1 ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова»	443092, Самарская область, Волжский район, с. Рождество, Шоссейная 16	Б/Н от 23.04.2018г.	Территория, прилегающая к зданию, в т. ч.	Текущий ремонт	ДП-В	Требуются сметные изыскания			
2				Вход	Капиталь	ДП-В	Требуются			





УТВЕРЖДАЮ  
Директор ГБПОУ  
«ТК им. Н.Д. Кузнецова»

А.Н. Сакеев  
2021 г.



**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ**  
**объекта о его доступности для инвалидов**  
**и других маломобильных групп населения**  
**от "28" 01 2021 г.**

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Технологический колледж имени Н.Д. Кузнецова»

(полное юридическое наименование объекта)

443092, Самарская область, Волжский р-он, ул. Шоссейная 1 «б» Тел 8(846)992-56-02; 992-51-00; E-mail ttk-2015@yandex.ru Директор: Сакеев Андрей Николаевич

(юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта: с. Рождествено

2. Ведомственная принадлежность: Министерство образования науки Самарской области

3. Вид деятельности образование  
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта: областная  
(федеральная, областная, муниципальная, частная)

5. Объем предоставляемых услуг: 150 человек/день.  
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость) (количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта Общежитие №1 отдельно стоящее, 2 х этажное, полностью, кирпич, железо

(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, количество этажей в здании, занимаемый организацией этаж, базовый материал несущих конструкций, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево, другое))

7. Количество и назначение входов: один, центральный.

8. Год постройки: 1956г

9. Год последней реконструкции: 2003г.

Описание маршрута следования к объекту

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м	3000	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки	пеший	
Наличие переходов на пути следования от остановки	нет	
Регулируемые переходы	нет	нет
Нерегулируемые переходы	есть	
Внеуличные переходы	нет	нет
Тактильные указатели	нет	нет
Перепады высоты на пути движения	более 4 см	Есть
Открытые лестницы	нет	нет
Поручни на лестницах	нет	нет

N помещений по плану БТИ	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив	Рекомендуемые мероприятия по адаптации	Примечание

					<*>	несоответс твии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструк ция	
1	2	3	4	5	6	7	
1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)							
1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)							
	Ширина прохода, калитки	> = 1,2 м				К, О	
	Информация об объекте	наличие	есть			К, О, С, Г	
1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)							
	Указатели направления движения	наличие	нет			К, Г	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	> = 2,0 м				К	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости	> = 1,2 м				К	
	Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки	не менее 2,0 х 1,8 м					

(карманы)								
Тактильная полоса перед съездом	> 0,8 м	нет					С	
Тактильная полоса перед лестницей	> 0,8 м	нет					С	
Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	> 0,8 м	нет					С	
Ширина тактильной полосы	0,5 - 0,6 м	нет					С	
Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,025 м	нет					К, С, О	
Высота бордюров по краям пешеходных путей	> 0,05 м	нет					К, С, О	
Места отдыха <*>	наличие						К, О	
1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)								
Расстояние до входа в здание	<= 50 м						К, О	
Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м	> 10% (не менее 1 места)						К	

	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м		К	
1.4. Открытая лестница					
	Ширина лестничных маршей	> = 1,35 м	0	О, С	
	Марш лестницы между площадками	3 - 12 ступеней	0	О, С	
	Единообразная геометрия ступеней	наличие	нет	О, С	
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	0	О, С	
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	0	О, С	
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3 - 0,5 м	> = 0,8 - 0,9 м	0	С	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	О, С	
	расстояние между поручнями	> = 1,0 м	0	О, С	
	высота поручней	0,9 м	0	О, С	
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	0	К, О	

завершающие горизонтальные части поручней	> = 0,3 м	0	О, С		
1.5. Пандус на рельефе					
Высота подъема одного марша	< = 0,8 м	0	О		
Угол уклона	< = 5°	0	К		
Поручни с двух сторон:	наличие	нет	К, О		
расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	0	К, О		
на высоте (нижний поручень)	0,7 м	0	К		
на высоте (верхний поручень)	0,9 м	0	К, О		
нетравмирующие завершения поручней	наличие	0	К, О		
завершающие горизонтальные части поручней	> = 0,3 м	0	К, О		
Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие	нет	К		
в верхнем окончании пандуса	> = 1,5 x 1,5 м	0	К		
промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	> = 1,5 x 1,5 м	0	К		
промежуточная площадка на повороте пути движения	> = 1,5 x 1,5 м	0	К		
в нижнем окончании пандуса	> = 1,5 x 1,5 м	0	К		

	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие	нет	К, О	
<b>2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)</b>					
<b>2.1. Крыльцо или входная площадка</b>					
	Высота площадки	м	0,2		
	Габариты площадки без пандуса (ширина x глубина)	> = 1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м		К	
	Габариты площадки с пандусом (ширина x глубина)	> = 2,2 x 2,2 м		К	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	нет	К, О, С	
	Навес	наличие	есть	К, О	
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	нет	К, О, С	
	Информация об объекте	наличие	есть	Г	
	Система вызова помощи	наличие		Г	
<b>2.2. Лестница наружная</b>					
	Нескользкое покрытие	наличие	нет	О, С	



	Расстояние до кромки ступени перед маршем вверху и внизу тактильной полосы	0,6 м		С	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3 - 0,5 м	нет	С	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	
	Поручни с двух сторон:	наличие	нет	О, С	
	высота поручней	0,9 м	нет	О, С	
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	О, С	
	завершающие горизонтальные части поручней	$> = 0,3$ м	нет	О, С	
	Разделительные поручни при ширине марша $> = 4$ м $< * * >$	наличие	нет	О, С	
2.3. Пандус наружный					
	Ширина марша	$> = 1,0$ м	0	К	
	Угол уклона	$< = 5^\circ$	0	К	
	Высота подъема одного марша (максимальная)	$< = 0,8$ м	0	К	

	Поручни с двух сторон:		нет		К, О	
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	0		К, О	
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	0		К	
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	0		О	
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет		К, О	
	завершающие горизонтальные части поручней	> = 0,3 м	0		К, О	
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:					
	в верхнем окончании пандуса	> = 1,5 x 1,5 м	0		К	
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	> = 1,5 м	0		К	
	промежуточная площадка на повороте пути движения	> = 1,5 x 1,5 м	0		К	
	в нижнем окончании пандуса	> = 1,5 x 1,5 м	0		К	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет		К, О	
	Нескользящее покрытие	наличие	нет		К, О	
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса)	наличие	нет		К	

	вертикальный (В), наклонный (Н)						
	Звуковой маяк у входа <*>	наличие	нет			С	
	Световой маяк у входа <*>	наличие	нет			Г	

#### 2.4. Тамбур

	Габариты (глубина x ширина)	> = 2,3 x 1,5 м, при реконструкции - (1,5 - 1,8) x 2 м	0			К	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие				К, О	
	Ширина дверного проема	> = 1,2 м, при реконструкции - > = 0,9 м				К, О	
	Высота порога наружного, внутреннего	каждого элемента - < 0,014 м, общая высота - < = 0,028 м				К	
	Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	нет			С	

#### 3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

##### 3.1. Лестница на уровень 1-го этажа

	Контрастная маркировка крайних	наличие	нет			С	
--	--------------------------------	---------	-----	--	--	---	--

ступеней									
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет				О, С			
Поручни с двух сторон:	наличие	нет				О, С			
на высоте	0,9 м	нет				О, С			
нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет				О, С			
завершающие горизонтальные части поручней	> = 0,3 м	нет				О, С			
3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа									
Ширина марша	> = 1,0 м	нет				К			
Угол уклона	< = 5°	нет				К			
Разворотные площадки вниз, вверх	> = 1,5 x 1,5 м	нет				К			
Поручни с двух сторон:	наличие	нет				О, С			
расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м	0				К, О			
на высоте (нижний поручень)	0,7 м	0				К			
на высоте (верхний поручень)	0,9 м	0				О			
нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет				К			

	завершающие горизонтальные части поручней	> = 0,3 м	нет	К	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К	
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие	нет	К	
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):		нет		
	стационарный	наличие	нет	К	
	мобильный	наличие	нет	К	

### 3.3. Коридоры/холлы

	Ширина полосы движения	> = 1,2 м		К	
	Разворотные площадки	> = 1,5 x 1,5 м		К	
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)	> = 1,0 м		К, О	
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	нет	К, Г	
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	нет	К, Г	
	Речевые информаторы и маяки <*>	наличие	нет	С	
	Экраны, текстовые табло для	наличие	нет	Г	

	дублирования звуковой информации <*>							
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы <*>	наличие	нет	Г				
	Тактильная схема	наличие	нет	С				
	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):	наличие	нет	К, О, С, Г				
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения - не менее 1,2 м	> = 1 на этаж	нет	О				
	для колясочников: глубина - 1,5 м, ширина - 0,9 м	> = 1 на этаж	нет	К				
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	< = 0,1 м	нет	С				
	Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)	0,6 м	нет	С				
	Опорные устройства	наличие	нет	О, С				
	Контрастная маркировка дверных проемов <*>	наличие	нет	С				

3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)

	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	
	Контрастная маркировка	наличие	нет	С	
	Поручни с двух сторон на лестнице:	наличие	нет	О	
	на высоте	0,9 м	нет	О	
	нетравмирующие завершения поручней	наличие	нет	К	
	завершающие горизонтальные части поручней	наличие	нет	О	
3.5. Пандус внутренний на этаже					
	Ширина марша	$> = 1,0$ м	нет	К	
	Угол уклона	$< = 5^\circ$	нет	К	
	Разворотные площадки внизу, вверх	$> = 1,5 \times 1,5$ м	нет	К	
	Поручни с двух сторон:	наличие	Нет	К, О	
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м	Нет	К	
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м	нет	О	
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	нет	К	

3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)

	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина 0,3 м)	0,6 м	нет	С	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3 - 0,5 м	0	С	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	нет	С	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	нет	О, С	
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	нет	О, С	
	на высоте	0,9 м	нет	О, С	
	негравмирующие завершения поручней	наличие	нет	О, С	
	завершающие горизонтальные части поручней вверх, вниз	> = 0,3 м	нет	О, С	
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие	нет	С	
	Указатели номера этажа на поручне тактильные <*>	наличие	нет	С	
	Лестница N ____ (вкладка при наличии других лестниц)				



3.7. Лифт пассажирский						
Кабина:						
габариты (глубина x ширина)	при новом строительстве - $\geq 1,5 \times 1,7$ м, для действующих объектов - $\geq 1,1 \times 1,4$ м	0			К	
ширина дверного проема	при новом строительстве - $\geq 0,95$ м, для действующих объектов - $\geq 0,8$ м	0			К	
Зеркало <*>	наличие	нет			К	
Поручни <*>	наличие	нет			О	
Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта <*>	наличие	нет			Г, С	
Знак доступности	наличие	нет			К	
Цифровые обозначения этажа лифта	контрастные обозначения этажа напротив лифта	наличие	нет		С	
Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом	наличие	нет			С	

4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)				
4.1. Обслуживание через окно/прилавок				
Высота рабочей поверхности	0,8 - 1,1 м			К
Габариты зоны обслуживания (глубина)	> = 1,2 м			К
Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков				
4.2. Обслуживание в кабинете N ____				
Ширина проема двери	> = 0,9 м			К
Высота порога	отсутствие			К, О
Информация тактильная	наличие			С
Информация визуальная контрастная:	наличие			К, О, С, Г
размещение на высоте <*>	< = 1,8 м			К
высота прописных букв <*>	> = 0,025 м			С
Габариты зоны сидения (глубина)	> = 1,2 м			О
Зона для кресла-коляски	> = 1,5 х 1,5 м			К
Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м			К, О
Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов				
4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет N_1_				

	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	> = 1,2 м			К	
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и прочее)	0,8 - 1,1 м			К	
	Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов					
4.4. Кабина индивидуального обслуживания N ____ (примерочная, переговорная, cabina телефона)						
	Ширина x глубина	1,5 x 1,5 м	Нет		К	
	Место для сидения <*>	наличие	Нет		О	
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) <*>	наличие	нет		О	
	Вкладка при необходимости описания нескольких кабин					
4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест)						
	Доля мест для колясочников	> = 2%			К	
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	> = 1,2 м			К	
	Доля мест для лиц с нарушением слуха	> = 2			Г	
	Вкладка при необходимости описания нескольких залов					
	Специализированная зона обслуживания инвалидов	наличие	нет		К	

	колясочников						
5. Санитарно-бытовые помещения							
5.1. Санузел для посетителей							
	Санузел	наличие	нет	Г			
5.2. Санузел для инвалидов							
	Санузел	наличие	нет	К, О, С			
	Знак доступности помещения	наличие	нет	К			
	Тактильная маркировка санузла	наличие	нет	С			
	Ширина дверного проема	> = 0,9 м	0	К, О			
	Направление открывания дверей	наружное	нет	К			
	Кабины для инвалидов:						
	количество кабин	> 1 шт.		К, О			
	ширина дверного проема	> = 0,9 м		К, О			
	габариты (минимальная глубина)	> = 1,8 м		К, О, С			
	габариты (минимальная ширина)	> = 1,65 м		К, О, С			
	Унитаз:						
	опорные поручни	наличие	нет	К, О			
	откидные поручни <*>	наличие	нет	К			
	зона для кресла-коляски рядом с	> = 0,75 1,2 м		К			

	унитазом (ширина x глубина)								
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет				О		
	Раковина:								
	высота раковины	0,75 - 0,85 м					К, О		
	опорный поручень	наличие	нет				О		
	водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие	нет				К, О		
	водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа <*>	наличие	нет				К, О		
	зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	> = 1,30 x 0,85 м					К		
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие	нет				О		
	Зеркало поворотное	наличие	нет				К, О		
	Писсуар на высоте от пола	< = 0,4 м или вертикальной формы	нет				К		
	Душевые:								
	габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	> = 0,9 x 1,5 м					К, О		

	размеры сиденья душевой кабины (глубина x длина)	> = 0,48 x 0,85 м	нет	К, О	
	опорный поручень	наличие	нет	К, О	
	Система тревожной сигнализации	наличие	нет	К, О, С	
Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых					
6. Средства информации и телекоммуникации на объекте					
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	есть	К, О, Г, С	
	Надписи:	наличие	есть	К, О, Г, С	
	размещение на высоте	> = 1,5 м и < = 4,5 м	1,6	К, О, Г, С	
	высота прописных букв	> = 0,075 м	0,015	К, О, Г, С	
	освещенность	наличие	есть	К, О, Г, С	
	Указатели, пиктограммы:	наличие	есть	К, О, Г, С	
	размещение на высоте	1,3 - 1,4 м	1,4	К, О, Г, С	
	высота прописных букв	> = 0,075 м	0,1	К, О, Г, С	
	освещенность	наличие	да	К, О, Г, С	
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля:	наличие	нет	С	

	высота размещения	1,3 - 1,4 м	0	С		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие	нет	С		
	на кнопках управления лифта	наличие	Нет	С		
	на кабинках санитарно-бытовых помещений	наличие	нет	С		
	Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с "бегущей строкой", факсимильные аппараты	наличие (не менее 1 шт.)	нет	Г		
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1 шт.)	нет	С, Г		
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	нет	К		
	Речевые информаторы и маяки	наличие	нет	С		
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м	наличие	нет	С		
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	нет	Г, С		

	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	нет	К, С, О, Г		
	Индукционная система:	наличие	нет	Г		
	стационарная	наличис	нет	Г		
	переносная	наличие	нет	Г		



## 7. Выводы

Обследовав объект и изучив его технические характеристики, ему присваивается группа доступности ВНД- временно не доступно..

Так как: **1.В зонах путей движения к объекту и прилегающих территориях** , Отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа. Отсутствуют указатели направления движения, места отдыха, автостоянка и парковка для посетителей. Не обустроены съезды с тротуара на проезжую часть.

**2 Входная группа.** Пандус отсутствует.

**3. Пути движения на объекте. Отсутствуют:** текстовые табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальные информационно-справочные системы, тактильная схема, навесное оборудование, выступ в зону движения, рифленая и контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями. Имеются перепады высот на этаже.

**4. Зона предоставления услуг.** Обслуживание в кабинете: отсутствуют тактильные средства, габариты кабинетов некоторых кабинетов не предназначены для инвалидов колясочников. Отсутствует кабина индивидуального обслуживания, кресла с подключением слухового аппарата, специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников.

**5. Санитарно-бытовые помещения.** Отсутствует: санузел для инвалидов, тактильная маркировка санузла, тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью, опорные поручни, зона для кресла-коляски рядом с унитазом, крючки для костылей, писсуар, тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью. Открывание дверей, ширина дверного проема в кабину, габариты кабины не отвечают требованиям СНИП 35-01-2001.

**6. Средство информации и телекоммуникации на объекте.** Отсутствуют : световые текстовые табло для вывода оперативной операции, звуковой маяк у входа, Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте, тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю, маркировка кабинетов приема со стороны ручки, указатели, пиктограммы.

Состав рабочей группы:

Директор ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова»

А.Н. Сакеев

Зам. директора по общим вопросам

Ю.Ю. Алексеев

Начальник ОХО

А.С. Лепехин

<\*> Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (в соответствии со сводом правил "СНИП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 N 605):

Г - люди, не имеющие ограничений по мобильности, в том числе с дефектами слуха;

С - немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями;

О - инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки);

К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную.

<\*> Мероприятия, рекомендованные сводом [правил](#) "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 N 605.