

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБПОУ
«ТК им. Н.Д. Кузнецова»

А.Н. Сакеев

«28» 01 2021 г.



АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта о его доступности для инвалидов
и других маломобильных групп населения
от "28" 01 2021 г.

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Технологический колледж имени Н.Д. Кузнецова»

(полное юридическое наименование объекта)

443092, Самарская область, Волжский р-он, ул. Шоссейная 1 «б» Тел 8(846)992-56-02; 992-51-00; E-mail ttk-2015@yandex.ru Директор: Сакеев Андрей Николаевич

(юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта: с. Рождествено
2. Ведомственная принадлежность: Министерство образования науки Самарской области
3. Вид деятельности : образование
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)
4. Форма собственности объекта: областная
(федеральная, областная, муниципальная, частная)
5. Объем предоставляемых услуг: 150 человек/день.
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость) (количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)
6. Размещение объекта: Учебный корпус № 2 отдельно стоящее, 1-но этажное, полностью, кирпич, лестниц нет
(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, количество этажей в здании, занимаемый организацией этаж, базовый материал несущих конструкций, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево, другое))
7. Количество и назначение входов: два, центральные.
8. Год постройки: 1912г
9. Год последней реконструкции: 2003г.

Описание маршрута следования к объекту

| | | |
|--|------------|------------------------------------|
| Расстояние до объекта от остановки транспорта, м | 3000 | |
| Вид транспорта, номер маршрута, название остановки | пеший | |
| Наличие переходов на пути следования от остановки | нет | |
| Регулируемые переходы | нет | со звуковой сигнализацией нет |
| Нерегулируемые переходы | есть | |
| Внеуличные переходы | нет | с пандусом нет |
| Тактильные указатели | нет | с подъемником нет |
| Перепады высоты на пути движения | более 4 см | съезды с уклоном более 10% Есть |
| Открытые лестницы | нет | пандусы с уклоном более 8% нет |
| Поручни на лестницах | нет | поручни на пандусах нет |

| № помещений по плану БТИ | Наименование элемента объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для инвалидов, которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при | Примечание |
|--------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|--|--|------------|
|--------------------------|-------------------------------|---|-------------------------------|--|--|------------|

| | | | | | | | | | |
|---|---|----------------------|------|---|------------|---|---|--|--|
| | | | | | | | несоответствия нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| 1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии) | | | | | | | | | |
| 1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения) | | | | | | | | | |
| | Ширина прохода, калитки | > = 1,2 м | | | К, О | | | | |
| | Информация об объекте | наличие | есть | | К, О, С, Г | | | | |
| 1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг) | | | | | | | | | |
| | Указатели направления движения | наличие | нет | | К, Г | | | | |
| | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения | > = 2,0 м | 4,3 | | К | | | | |
| | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости | > = 1,2 м | | | К | | | | |
| | Для обеспечения возможности разезда через каждые 25 м горизонтальные площадки | не менее 2,0 х 1,8 м | | | | | | | |

| | | | | | | | | |
|---|--------------------------|-----|--|--|--|--|---------|--|
| (карманы) | | | | | | | | |
| Тактильная полоса перед съездом | > 0,8 м | нет | | | | | С | |
| Тактильная полоса перед лестницей | > 0,8 м | нет | | | | | С | |
| Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре | > 0,8 м | нет | | | | | С | |
| Ширина тактильной полосы | 0,5 - 0,6 м | нет | | | | | С | |
| Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения | < 0,025 м | нет | | | | | К, С, О | |
| Высота бордюров по краям пешеходных путей | > 0,05 м | нет | | | | | К, С, О | |
| Места отдыха <***> | наличие | | | | | | К, О | |
| 1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии) | | | | | | | | |
| Расстояние до входа в здание | < = 50 м | | | | | | К, О | |
| Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м | > 10% (не менее 1 места) | | | | | | К | |

| Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида | | 6 x 3,6 м | | К | |
|---|--|-----------------|-----|------|--|
| 1.4. Открытая лестница | | | | | |
| | Ширина лестничных маршей | > = 1,35 м | 0 | О, С | |
| | Марш лестницы между площадками | 3 - 12 ступеней | 0 | О, С | |
| | Единообразная геометрия ступеней | наличие | нет | О, С | |
| | Высота подступенка | 0,12 - 0,15 м | 0 | О, С | |
| | Ширина проступей | 0,35 - 0,4 м | 0 | О, С | |
| | Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверху и внизу шириной 0,3 - 0,5 м | > = 0,8 - 0,9 м | 0 | С | |
| | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | нет | О, С | |
| | Поручни с двух сторон: | наличие | нет | О, С | |
| | расстояние между поручнями | > = 1,0 м | 0 | О, С | |
| | высота поручней | 0,9 м | 0 | О, С | |
| | нетравмирующие завершения поручней | наличие | 0 | К, О | |

| завершающие горизонтальные части поручней | > = 0,3 м | 0 | О, С | |
|--|-----------------|-----|------|--|
| 1.5. Пандус на рельефе | | | | |
| Высота подъема одного марша | < = 0,8 м | 0 | О | |
| Угол уклона | < = 5° | 0 | К | |
| Поручни с двух сторон: | наличие | нет | К, О | |
| расстояние между поручнями | 0,9 - 1,0 м | 0 | К, О | |
| на высоте (нижний поручень) | 0,7 м | 0 | К | |
| на высоте (верхний поручень) | 0,9 м | 0 | К, О | |
| нетравмирующие завершения поручней | наличие | 0 | К, О | |
| завершающие горизонтальные части поручней | > = 0,3 м | 0 | К, О | |
| Площадки на горизонтальном участке пандуса: | наличие | нет | К | |
| в верхнем окончании пандуса | > = 1,5 x 1,5 м | 0 | К | |
| промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м) | > = 1,5 x 1,5 м | 0 | К | |
| промежуточная площадка на повороте пути движения | > = 1,5 x 1,5 м | 0 | К | |
| в нижнем окончании пандуса | > = 1,5 x 1,5 м | 0 | К | |

| | | | | | |
|--|-----------------------------------|----------|---------|--|--|
| Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках | наличие | нет | К, О | | |
| 2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги) | | | | | |
| 2.1. Крыльцо или входная площадка | | | | | |
| Высота площадки | м | 0,4м | | | |
| Габариты площадки без пандуса (ширина x глубина) | > = 1,4 x 2 м или 1,5 x 1,85 м | 4x8,5м | К | | |
| Габариты площадки с пандусом (ширина x глубина) | > = 2,2 x 2,2 м | 5,2x8,5м | К | | |
| Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами) | наличие | нет | К, О, С | | |
| Навес | наличие | | К, О | | |
| Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес) | наличие | нет | К, О, С | | |
| Информация об объекте | наличие | | Г | | |
| Система вызова помощи | наличие | | Г | | |
| 2.2. Лестница наружная | | | | | |
| Нескользящее покрытие | наличие | нет | О, С | | |

| | | | | | |
|----------------------|---|-------------|-----|------|--|
| | Расстояние до кромки ступени перед маршем вверху и внизу тактильной полосы | 0,6 м | | С | |
| | Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем | 0,3 - 0,5 м | нет | С | |
| | Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | нет | С | |
| | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | нет | О, С | |
| | Поручни с двух сторон: | наличие | нет | О, С | |
| | высота поручней | 0,9 м | нет | О, С | |
| | нетравмирующие завершения поручней | наличие | нет | О, С | |
| | завершающие горизонтальные части поручней | > = 0,3 м | нет | О, С | |
| | Разделительные поручни при ширине марша > = 4 м < ** > | наличие | нет | О, С | |
| 2.3. Пандус наружный | | | | | |
| | Ширина марша | > = 1,0 м | 0 | К | |
| | Угол уклона | < = 5° | 0 | К | |
| | Высота подъема одного марша (максимальная) | < = 0,8 м | 0 | К | |

| | | | | | | | |
|--|--|---------|-----------------|-----|-------------|------|--|
| | Поручни с двух сторон: | | | нет | | К, О | |
| | расстояние между поручнями | наличие | наличие | 0 | 0,9 - 1,0 м | К, О | |
| | на высоте (нижний поручень) | наличие | 0,7 м | 0 | | К | |
| | на высоте (верхний поручень) | наличие | 0,9 м | 0 | | О | |
| | нетравмирующие завершения поручней | наличие | наличие | нет | | К, О | |
| | завершающие горизонтальные части поручней | | > = 0,3 м | 0 | | К, О | |
| | Площадки на горизонтальном участке пандуса: | | | | | | |
| | в верхнем окончании пандуса | | > = 1,5 x 1,5 м | 0 | | К | |
| | промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м) | | > = 1,5 м | 0 | | К | |
| | промежуточная площадка на повороте пути движения | | > = 1,5 x 1,5 м | 0 | | К | |
| | в нижнем окончании пандуса | | > = 1,5 x 1,5 м | 0 | | К | |
| | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие | наличие | нет | | К, О | |
| | Нескользящее покрытие | наличие | наличие | нет | | К, О | |
| | Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) | наличие | наличие | нет | | К | |

| | | | | | | |
|--|---------------------------------|---------|-----|--|---|--|
| | вертикальный (В), наклонный (Н) | | | | | |
| | Звуковой маяк у входа <*> | наличие | нет | | С | |
| | Световой маяк у входа <*> | наличие | нет | | Г | |

2.4. Тамбур

| | | | | | | |
|--|--|--|-----|--|------|--|
| | Габариты (глубина x ширина) | > = 2,3 x 1,5 м, при реконструкции - (1,5 - 1,8) x 2 м | 0 | | К | |
| | Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А) | наличие | | | К, О | |
| | Ширина дверного проема | > = 1,2 м, при реконструкции - > = 0,9 м | | | К, О | |
| | Высота порога наружного, внутреннего | каждого элемента - < 0,014 м, общая высота - < = 0,028 м | | | К | |
| | Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен | наличие | нет | | С | |

3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

3.1. Лестница на уровень 1-го этажа

| | | | | | | |
|--|--------------------------------|---------|-----|--|---|--|
| | Контрастная маркировка крайних | наличие | нет | | С | |
|--|--------------------------------|---------|-----|--|---|--|

| | | | | | | | | |
|---|------------------------|-----|------|--|--|--|--|--|
| ступеней | | | | | | | | |
| Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | нет | О, С | | | | | |
| Поручни с двух сторон: | наличие | нет | О, С | | | | | |
| на высоте | 0,9 м | нет | О, С | | | | | |
| нетравмирующие завершения поручней | наличие | нет | О, С | | | | | |
| завершающие горизонтальные части поручней | $> = 0,3$ м | нет | О, С | | | | | |
| 3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа | | | | | | | | |
| Ширина марша | $> = 1,0$ м | нет | К | | | | | |
| Угол уклона | $< = 5^\circ$ | нет | К | | | | | |
| Разворотные площадки внизу, вверх | $> = 1,5 \times 1,5$ м | нет | К | | | | | |
| Поручни с двух сторон: | наличие | нет | О, С | | | | | |
| расстояние между поручнями | 0,9 - 1,0 м | 0 | К, О | | | | | |
| на высоте (нижний поручень) | 0,7 м | 0 | К | | | | | |
| на высоте (верхний поручень) | 0,9 м | 0 | О | | | | | |
| нетравмирующие завершения поручней | наличие | нет | К | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------|--|-----------------|-----|------|--|
| | завершающие горизонтальные части поручней | > = 0,3 м | нет | К | |
| | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие | нет | К | |
| | Пандус переносной (при отсутствии стационарного) | наличие | нет | К | |
| | Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса): | | нет | | |
| | стационарный | наличие | нет | К | |
| | мобильный | наличие | нет | К | |
| 3.3. Коридоры/холлы | | | | | |
| | Ширина полосы движения | > = 1,2 м | | К | |
| | Разворотные площадки | > = 1,5 x 1,5 м | | К | |
| | Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина) | > = 1,0 м | | К, О | |
| | Указатели направления движения, входа, выхода | наличие | нет | К, Г | |
| | Пиктограммы (доступность, вход, выход) | наличие | нет | К, Г | |
| | Речевые информаторы и маяки <*> | наличие | нет | С | |
| | Экраны, текстовые табло для | наличие | нет | Г | |

| | | | | | | | | | |
|---|---|----------|---------------|-----|------------|--|--|--|--|
| | дублирования информации <***> | звуковой | | | | | | | |
| | Аудиовизуальные информационно-справочные системы <***> | | наличие | нет | Г | | | | |
| | Тактильная схема | | наличие | нет | С | | | | |
| | Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м): | | наличие | нет | К, О, С, Г | | | | |
| | для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения - не менее 1,2 м | | > = 1 на этаж | нет | О | | | | |
| | для колясочников: глубина - 1,5 м, ширина - 0,9 м | | > = 1 на этаж | нет | К | | | | |
| | Навесное оборудование, выступ в зону движения | | < = 0,1 м | нет | С | | | | |
| | Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина) | | 0,6 м | нет | С | | | | |
| | Опорные устройства | | наличие | нет | О, С | | | | |
| | Контрастная маркировка дверных проемов <***> | | наличие | нет | С | | | | |
| 3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах) | | | | | | | | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|---|------------------------|-----|------|--|
| | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | нет | О, С | |
| | Контрастная маркировка | наличие | нет | С | |
| | Поручни с двух сторон на лестнице: | наличие | нет | О | |
| | на высоте | 0,9 м | нет | О | |
| | нетравмирующие завершения поручней | наличие | нет | К | |
| | завершающие горизонтальные части поручней | наличие | нет | О | |
| 3.5. Пандус внутренний на этаже | | | | | |
| | Ширина марша | $> = 1,0$ м | нет | К | |
| | Угол уклона | $< = 5^\circ$ | нет | К | |
| | Разворотные площадки внизу, вверх | $> = 1,5 \times 1,5$ м | нет | К | |
| | Поручни с двух сторон: | наличие | Нет | К, О | |
| | на высоте (нижний поручень) | 0,7 м | Нет | К | |
| | на высоте (верхний поручень) | 0,9 м | нет | О | |
| | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие | нет | К | |

3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)

| | | | | | |
|--|---|-------------|-----|------|--|
| | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина 0,3 м) | 0,6 м | нет | С | |
| | Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем | 0,3 - 0,5 м | 0 | С | |
| | Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | нет | С | |
| | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | нет | О, С | |
| | Поручни непрерывные с двух сторон: | наличие | нет | О, С | |
| | на высоте | 0,9 м | нет | О, С | |
| | неправильные завершения поручней | наличие | нет | О, С | |
| | завершающие горизонтальные части поручней вверх, вниз | > = 0,3 м | нет | О, С | |
| | Цифровые контрастные обозначения этажа | наличие | нет | С | |
| | Указатели номера этажа на поручне тактильные <*> | наличие | нет | С | |
| | Лестница N — (вкладка при наличии других лестниц) | | | | |

3.7. Лифт пассажирский

| | | | | | | |
|--|---|-----|--|--|------|--|
| Кабина: | | | | | | |
| габариты (глубина x ширина) | при новом строительстве - $> = 1,5 \times 1,7$ м, для действующих объектов - $> = 1,1 \times 1,4$ м | 0 | | | К | |
| ширина дверного проема | при новом строительстве - $> = 0,95$ м, для действующих объектов - $> = 0,8$ м | 0 | | | К | |
| Зеркало <*> | наличие | нет | | | К | |
| Поручни <*> | наличие | нет | | | О | |
| Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта <*> | наличие | нет | | | Г, С | |
| Знак доступности | наличие | нет | | | К | |
| Цифровые обозначения этажа лифта | контрастные этажа напротив лифта | нет | | | С | |
| Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом | наличие | нет | | | С | |

| 4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности) | | | | | |
|---|-----------------|--|--|------------|--|
| 4.1. Обслуживание через окно/прилавок | | | | | |
| Высота рабочей поверхности | 0,8 - 1,1 м | | | К | |
| Габариты зоны обслуживания (глубина) | > = 1,2 м | | | К | |
| Вкладка при необходимости описания нескольких окон/прилавков | | | | | |
| 4.2. Обслуживание в кабинете N ____ | | | | | |
| Ширина проема двери | > = 0,9 м | | | К | |
| Высота порога | отсутствие | | | К, О | |
| Информация тактильная | наличие | | | С | |
| Информация визуальная контрастная: | наличие | | | К, О, С, Г | |
| размещение на высоте <*> | < = 1,8 м | | | К | |
| высота прописных букв <*> | > = 0,025 м | | | С | |
| Габариты зоны сидения (глубина) | > = 1,2 м | | | О | |
| Зона для кресла-коляски | > = 1,5 x 1,5 м | | | К | |
| Стол с высотой рабочей поверхности | 0,7 - 0,8 м | | | К, О | |
| Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов | | | | | |
| 4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет N _1_ | | | | | |

| | | | | | | |
|---|--|-------------|-----|--|---|--|
| | Ширина полосы движения по зоне обслуживания | > = 1,2 м | | | К | |
| | Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и прочее) | 0,8 - 1,1 м | | | К | |
| | Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов | | | | | |
| 4.4. Кабина индивидуального обслуживания N ____ (примерочная, переговорная, кабина телефона) | | | | | | |
| | Ширина x глубина | 1,5 x 1,5 м | Нет | | К | |
| | Место для сидения <*> | наличие | Нет | | О | |
| | Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) <*> | наличие | нет | | О | |
| | Вкладка при необходимости описания нескольких кабин | | | | | |
| 4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест) | | | | | | |
| | Доля мест для колясочников | > = 2% | | | К | |
| | Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске | > = 1,2 м | | | К | |
| | Доля мест для лиц с нарушением слуха | > = 2 | | | Г | |
| | Вкладка при необходимости описания нескольких залов | | | | | |
| | Специализированная зона обслуживания инвалидов | наличие | нет | | К | |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|---------------------------------|----------------|-----|---------|--|--|--|--|--|
| | колясочников | | | | | | | | |
| 5. Санитарно-бытовые помещения | | | | | | | | | |
| 5.1. Санузел для посетителей | | | | | | | | | |
| | Санузел | наличие | нет | Г | | | | | |
| 5.2. Санузел для инвалидов | | | | | | | | | |
| | Санузел | наличие | нет | К, О, С | | | | | |
| | Знак доступности помещения | наличие | нет | К | | | | | |
| | Тактильная маркировка санузла | наличие | нет | С | | | | | |
| | Ширина дверного проема | > = 0,9 м | 0 | К, О | | | | | |
| | Направление открывания дверей | наружное | нет | К | | | | | |
| | Кабины для инвалидов: | | | | | | | | |
| | количество кабин | > 1 шт. | | К, О | | | | | |
| | ширина дверного проема | > = 0,9 м | | К, О | | | | | |
| | габариты (минимальная глубина) | > = 1,8 м | | К, О, С | | | | | |
| | габариты (минимальная ширина) | > = 1,65 м | | К, О, С | | | | | |
| | Унитаз: | | | | | | | | |
| | опорные поручни | наличие | нет | К, О | | | | | |
| | откидные поручни <*:*> | наличие | нет | К | | | | | |
| | зона для кресла-коляски рядом с | > = 0,75 1,2 м | | К | | | | | |

| | | | | | | | | |
|--|---|----------------------------------|-----|--|------|--|--|--|
| | унитазом (ширина x глубина) | | | | | | | |
| | крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | наличие | нет | | О | | | |
| | Раковина: | | | | | | | |
| | высота раковины | 0,75 - 0,85 м | | | К, О | | | |
| | опорный поручень | наличие | нет | | О | | | |
| | водопроводный кран с рычажной рукояткой | наличие | нет | | К, О | | | |
| | водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа <*> | наличие | нет | | К, О | | | |
| | зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина) | > = 1,30 x 0,85 м | | | К | | | |
| | крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | наличие | нет | | О | | | |
| | Зеркало поворотное | наличие | нет | | К, О | | | |
| | Писсуар на высоте от пола | < = 0,4 м или вертикальной формы | нет | | К | | | |
| | Душевые: | | | | | | | |
| | габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой | > = 0,9 x 1,5 м | | | К, О | | | |

| | | | | | |
|--|---|-----------------------------|------|------------|--|
| | размеры сиденья душевой кабины (глубина x длина) | $> = 0,48 \times 0,85$ м | нет | К, О | |
| | опорный поручень | наличие | нет | К, О | |
| | Система тревожной сигнализации | наличие | нет | К, О, С | |
| Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат или душевых | | | | | |
| 6. Средства информации и телекоммуникации на объекте | | | | | |
| | Визуальные средства информации о предоставлении услуги | наличие | есть | К, О, Г, С | |
| | Надписи: | наличие | есть | К, О, Г, С | |
| | размещение на высоте | $> = 1,5$ м и $< = 4,5$ м | 1,5 | К, О, Г, С | |
| | высота прописных букв | $> = 0,075$ м | 0,15 | К, О, Г, С | |
| | освещенность | наличие | есть | К, О, Г, С | |
| | Указатели, пиктограммы: | наличие | нет | К, О, Г, С | |
| | размещение на высоте | 1,3 - 1,4 м | 0 | К, О, Г, С | |
| | высота прописных букв | $> = 0,075$ м | 0 | К, О, Г, С | |
| | освещенность | наличие | да | К, О, Г, С | |
| | Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля: | наличие | нет | С | |

| | | | | | | |
|--|---|--------------------------|-----|------|--|--|
| | высота размещения | 1,3 - 1,4 м | 0 | С | | |
| | маркировка кабинетов приема со стороны ручки | наличие | нет | С | | |
| | на кнопках управления лифта | наличие | Нет | С | | |
| | на кабинах санитарно-бытовых помещений | наличие | нет | С | | |
| | Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с "бегущей строкой", факсимильные аппараты | наличие (не менее 1 шт.) | нет | Г | | |
| | Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами | наличие (не менее 1 шт.) | нет | С, Г | | |
| | Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) | наличие | нет | К | | |
| | Речевые информаторы и маяки | наличие | нет | С | | |
| | Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м | наличие | нет | С | | |
| | Световые текстовые табло для вывода оперативной операции | наличие | нет | Г, С | | |

| | | | | | | |
|--|---|---------|-----|------------|--|--|
| | Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы | наличие | нет | К, С, О, Г | | |
| | Индукционная система: | наличие | нет | Г | | |
| | стационарная | наличие | нет | Г | | |
| | переносная | наличие | нет | Г | | |

7. Выводы

Обследовав объект и изучив его технические характеристики, ему присваивается группа доступности ВНД-временно не доступен.

Так как: **1.В зонах путей движения к объекту и прилегающих территориях**, Отсутствуют тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа. Отсутствуют указатели направления движения, места отдыха, автостоянка и парковка для посетителей. Не обустроены съезды с тротуара на проезжую часть.

2 Входная группа. Отсутствует пандус компенсирующий перепад высот внутри здания.

3. Пути движения на объекте. Отсутствуют: текстовые табло для дублирования звуковой информации, аудиовизуальные информационно-справочные системы, тактильная схема, навесное оборудование, выступ в зону движения, рифленая и контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями. Имеются перепады высот на этаже.

4. Зона предоставления услуг. Обслуживание в кабинете: отсутствуют тактильные средства, габариты кабинетов некоторых кабинетов не предназначены для инвалидов колясочников. Отсутствует кабина индивидуального обслуживания, кресла с подключением слухового аппарата, специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников.

5. Санитарно-бытовые помещения. Отсутствует: санузел для инвалидов, тактильная маркировка санузла, тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью, опорные поручни, зона для кресла-коляски рядом с унитазом, крючки для костылей, писсуар, тактильная направляющая полоса к унитазу, осязаемая ногой или тростью. Открывание дверей, ширина дверного проема в кабину, габариты кабины не отвечают требованиям СНиП 35-01-2001.

6. Средство информации и телекоммуникации на объекте. Отсутствуют : световые текстовые табло для вывода оперативной операции, звуковой маяк у входа, Таксофон: с автоматическим перемещением аппарата по высоте, тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю, маркировка кабинетов приема со стороны ручки, указатели, пиктограммы.

Состав рабочей группы:

Директор ГБПОУ «ТК им. Н.Д. Кузнецова»

А.Н. Сакеев

Зам. директора по общим вопросам

Ю.Ю. Алексеев

Начальник ОХО

А.С. Лепехин

<*> Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (в соответствии со сводом правил "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 N 605):

Г - люди, не имеющие ограничений по мобильности, в том числе с дефектами слуха;

С - немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями;

О - инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки);

К - инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную.

<*> Мероприятия, рекомендованные сводом правил "СНиП 35-01-2001 "Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения" (СП 59.13330.2012), утвержденным приказом Минрегиона России от 27.12.2011 N 605.